



172312050450



四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检 (M201908) 第1024号

项目名称: 自贡能投华西环保发电有限公司7月环境监测

委托单位: 自贡能投华西环保发电有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019年08月14日



检测报告说明

1. 检测报告无相关责任人签字、本公司“检测专用章”及“骑缝章”无效，报告内容涂改、增删无效。
2. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内与本公司联系，逾期不予受理。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放或环境质量状况，执行标准由客户提供。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

眉山实验室

地址：四川省眉山市东坡区复盛乡中塘村 7 组

邮政编码：620036

电话：028-38566688

传真：028-38566600

成都分实验室

地址：四川省成都市高新区科园南路 9 号附 1 号

邮政编码：610041

电话：028-65783202

传真：028-65783202

1. 检测内容

受自贡能投华西环保发电有限公司委托, 四川省中晟环保科技有限公司于 2019 年 07 月 24 日对该公司 (自贡市沿滩工业集中区兴元路 A3-01-01) 固体废物进行了采样和现场检测, 并于 2019 年 07 月 25 日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

检测期间自贡能投华西环保发电有限公司工况统计见表 1。

表 1 工况统计

检测日期	检测点位	垃圾设计处理量	实际处理量	负荷
2019.07.24	2#炉	400 吨/天	393 吨/天	98.25%

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	实验场所	样品状态	检测频次
固体废物	1#焚烧炉炉渣 (E104°53'12.93", N29°11'1.98")、 2#焚烧炉炉渣 (E104°53'12.37", N29°11'1.81")	热灼减率	眉山 实验室	灰色、颗粒状 固体	检测 1 天 1 天 1 次

3. 检测方法及方法来源

检测方法及方法来源见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
热灼减率	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	BSA224S 电子天平 (BEST/YQ-W-024)	/

4. 评价标准

本次检测, 固体废物检测结果评价标准参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 排放标准限值, 详见表 4-1。

表 4-1 评价标准限值

类别	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) 排放标准限值		
固体废物	污染物	限值	备注
	焚烧炉渣热灼减率	≤5%	/

5. 检测结果及评价

检测结果见表 5-1。

表 5-1 检测结果 单位: %

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	评价
019.07.24	1#焚烧炉炉渣	热灼减率	0.1	≤5	达标
	2#焚烧炉炉渣	热灼减率	0.1	≤5	达标

以下空白

报告编制: 梅江燕 审核: 顾贞贞; 签发: 张丽娜
日期: 2019.08.14; 日期: 2019.08.14; 日期: 2019.8.14