



232312341481

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 统一社会  | 91510100577361679K      |
| 信用代码: |                         |
| 项目编号: | CDSHCJCJSYXGS15115-0008 |

## 检测报告

报告编号 A2230368473170007C

第1页 共3页

项目名称 2024 年度环境监测项目（7 月）炉渣

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡  
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 08 月 12 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 479092B262

## 报 告 说 明

报告编号: A2230368473170007C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

### 成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

李翠翠

签

发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址: 莲花村九组、十组 (综合楼)

签 发 日 期:

2024/08/12

检 测 结 果

报告编号: A2230368473170007C

第 3 页 共 3 页

表 1 炉渣

| 样品信息                                                                       |            |          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
| 采样日期                                                                       | 2024.07.09 | 检测日期     | 2024.07.09~12                                |
| 检测结果                                                                       |            |          | 单位: %                                        |
| 检测项目                                                                       | 结果         |          | 生活垃圾焚烧污染<br>控制标准 (含修改单)<br>GB 18485-2014 表 1 |
|                                                                            | 渣坑 3#      | 渣坑 4#    |                                              |
|                                                                            | 灰黑色、颗粒、臭   | 灰黑色、颗粒、臭 |                                              |
| 热灼减率                                                                       | 1.1        | 1.0      | ≤5                                           |
| 结论:                                                                        |            |          |                                              |
| 参照《生活垃圾焚烧污染控制标准 (含修改单)》(GB 18485-2014) 表 1 标准, 本次检测时段内热灼减率检测项目符合该参照标准限值要求。 |            |          |                                              |

表 2 检测方法及主要仪器信息

| 炉渣   |                                     |     | 单位: %                                |
|------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 检测项目 | 检测方法与方法来源                           | 检出限 | 主要仪器<br>(名称、型号及编号)                   |
| 热灼减率 | 固体废物 热灼减率的测定<br>重量法<br>HJ 1024-2019 | 0.2 | 电子天平<br>ZG-TP203<br>( EDD19JL23022 ) |

\*\*\*报告结束\*\*\*